
123
+20°C
Pokój lekarzy przemysł
Qsh=2113 W
SH-24-28°C
122
+20°C
Pokój lekarzy przemysł
Qsh=2113 W
SH-24-28°C
121
+20°C
Pokój lekarzy przemysł
Qsh=2113 W
SH-24-28°C
120
+20°C
Pokój lekarzy przemysł
Qsh=2113 W
SH-24-28°C
119
+20°C
Pokój zabiegów ortopedycznych
Qsh=1170 W
SH-24-28°C
118
+20°C
Pokój EKG
Qsh=2128 W
SH-24-28°C
117
+20°C
Poczekalnia
Qsh=2260 W
SH-24-28°C
np. ASYA18GACH
Qsh=5400 W U=230V
m=8kg
np. ASYA14GACH
Qsh=4200