


SCHEMAT OKABLOWANIA

linia zasilania



... : Linia zasilania

J. zewnętrzna
zabezpieczenie/MCA

średnica

J. Wewnętrzna

MCA

średnica

łącznie linia zasilania

zabezpieczenie

MCA

napiecie-Hz

118 ABYA12GATH	L.N	0,30A	20A 5,03A 230V-50Hz
		2,6mm ²	
119 ASYA09GACH	L.N	0,22A	
		2,5mm ²	
120 ASYA07GACH	L.N	0,21A	
		2,5mm ²	
121 ASYA09GACH	L.N	0,22A	
		2,6mm ²	
122 ASYA09GACH	L.N	0,22A	
		2,5mm ²	
118 ABYA12GATH	L.N	0,30A	
		2,6mm ²	
123 ASYA09GACH	L.N	0,22A	
		2,6mm ²	
103 ASYA07GACH	L.N	0,21A	
		2,5mm ²	
108 ABYA12GACH	L.N	0,24A	
		2,5mm ²	
102 ASYA07GACH	L.N	0,21A	
		2,5mm ²	
101 ASYA18GACH	L.N	0,40A	
		2,6mm ²	
104 ABYA12GACH	L.N	0,24A	
		2,6mm ²	
105 ASYA07GACH	L.N	0,21A	
		2,5mm ²	
106 ABYA12GACH	L.N	0,24A	
		2,6mm ²	
107 ABYA12GACH	L.N	0,24A	
		2,6mm ²	
124 ASYA14GACH	L.N	0,36A	
		2,5mm ²	
124 ASYA14GACH	L.N	0,36A	
		2,5mm ²	
124 ABYA14GATH	L.N	0,41A	
		2,6mm ²	

BIURO
PROJEKTOWO - USŁUGOWEmgr inż. Marcin Raniowski
Gliwice
ul. ONZ 2/5
tel : 510 626 830Temat: Projekt instalacji klimatyzacji dla Przychodni Specjalistycznej
zlokalizowanej przy ul. Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej
PIĘTRO I- SCHEMAT OKABLOWANIA INSTALACJI CHŁODNICZEJ

Data:

09.2014

Obiekt : Budynek Przychodni Specjalistycznej
ul. Niedurnego 50D, Ruda ŚląskaInwestor: Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ
ul. Niedurnego 50D, Ruda Śląska

Skala:

-

Projektował

mgr inż.
Marcin Raniowski

Podpis

Upraw. Nr

Opracował

inż.
Beata Łabuś

SLK/3499/PWOS/11

Rysunek nr

K 11