

Zestaw jedn. zewnętrznych AJY270LALH	
50A/39,1A 10mm2	1 AJY144LALH Jedn. nadzrębna 1,1,2,1,3,N 3N, 400V, 50Hz
50A/39,1A 10mm2	2 AJY126LALH Jedn. podrzędna1 1,1,2,1,3,N 3N, 400V, 50Hz

___: Linia zasilania

J. zewnętrzna

średnica

J. Wewnętrzna

średnica

łącznie linia zasilania

zabezpieczenie

napęcie-Hz

203 ASYA09GACH	LN	0,22A	20A 7,83A 230V-50Hz
202 ASYA07GACH	LN	2,5mm2	
201 ASYA18GACH	LN	0,21A	
204 ABYA12GATH	LN	2,5mm2	
206 ASYA12GACH	LN	0,40A	
207 ASYA12GACH	LN	2,5mm2	
208 ASYA12GACH	LN	0,30A	
209 ASYA12GACH	LN	2,5mm2	
210 ASYA14GACH	LN	0,24A	
211 ASYA14GACH	LN	2,5mm2	
214 ASYA09GACH	LN	0,38A	
212 ASYA09GACH	LN	2,5mm2	
228 ASYA12GACH	LN	0,22A	
229 ASYA12GACH	LN	2,5mm2	
230 ASYA04GACH	LN	0,24A	
243 ABYA12GATH	LN	2,5mm2	
234 ASYA14GACH	LN	0,30A	
233 ASYA12GACH	LN	2,5mm2	
232 ASYA12GACH	LN	0,38A	
216 ASYA09GACH	LN	2,5mm2	
217 ASYA09GACH	LN	0,22A	
219 ASYA07GACH	LN	2,5mm2	
218 ASYA09GACH	LN	0,21A	
226 ABYA12GATH	LN	2,5mm2	
221 ASYA09GACH	LN	0,30A	
222 ASYA09GACH	LN	2,5mm2	
226 ABYA12GATH	LN	0,22A	
225 ASYA07GACH	LN	2,5mm2	
235 ASYA07GACH	LN	0,21A	
223 ASYA09GACH	LN	2,5mm2	
224 ASYA09GACH	LN	0,22A	
		2,5mm2	

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE		Temat: Projekt instalacji klimatyzacji dla Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej		Data: 09.2014
PIĘTRO II- SCHEMAT OKABLOWANIA INSTALACJI CHŁODNICZEJ		Objekt : Budynek Przychodni Specjalistycznej ul. Niedurnego 50D, Ruda Śląska		Skala: -
Investor: Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Niedurnego 50D, Ruda Śląska		Nazwisko		
Podpis		Upraw. Nr		
Projektował mgr inż. Marcin Raniowski		SLK/3499/PWOS/11		
Opracował inż. Beata Labus		Rysunek nr K 14		